



Data 23/04/2025 Protocollo N° 0206024 Class: H.420.03.1 Fasc. 84 Allegati N° 0

Oggetto: **Trasmissione pratica n. RDGPTR56C22A703X-02122024-1515 - SUAP 5339 - RDGPTR56C22A703X RODIGHIERO PIETRO** - Variante urbanistica per il piano di lottizzazione residenziale denominato Piano di Recupero "Gli Orti" - Comune di Rossano Veneto - *D.G.R. n. 2948 del 06/10/2009 "Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici"*. **parere - Ns. rif. n° VA012/2025.**

SUAP 5339 di Rossano Veneto

Comune di Rossano Veneto

e, p.c. Direzione Uffici Territoriali
per il Dissesto Idrogeologico

Consorzio di Bonifica Brenta

In base alla nota Suap avente prot. n. 582807 del 04/12/2024 (ns. prott. nn. 619009-619011/2025) ed in riscontro alla successiva nota giunta dal Comune di Rossano Veneto il 04/02/2025 di trasmissione della documentazione volta all'ottenimento del parere definitivo di compatibilità idraulica, in merito al progetto di cui all'oggetto, si prende atto di quanto segue:

- dei contenuti della suddetta documentazione inoltrati al fine della presente istanza, da cui si rileva che l'intervento in argomento interessa una significativa impermeabilizzazione potenziale di ca. 1,18 ettari, prevedendo la realizzazione delle seguenti opere di mitigazione:
 - per i singoli lotti residenziali: vasche di laminazione con recapito terminale in pozzi perdenti;
 - per le opere di urbanizzazione: sovradimensionamento della rete di tubazioni e trincee disperdenti negli strati superficiali del suolo.Il sistema avrà capacità di raccolta e smaltimento di un volume totale di 485 mc;
- della valutazione di compatibilità idraulica (datata dicembre 2024) a firma della geol. Lilia Viero iscritta all'Ordine dei Geologi della Regione del Veneto al n. 485;
- del nulla osta emesso dal Consorzio di Bonifica Brenta con nota avente prot. n. 6345 del 31/03/2025, giunto per le vie brevi dal Comune il 07/04/2025, integrativo a questo parere laddove non ne sia in contrasto.

Tutto ciò premesso e considerato, si esprime **parere favorevole** al progetto in argomento, alle seguenti condizioni:

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione: Uffici Territoriali Per Il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza codice struttura 8800110900
Contrà Mure S. Rocco 51 – 36100 Vicenza Tel. 0444337811 – Fax 0444337867
e-mail: geniocivilevi@regione.veneto.it PEC: geniocivilevi@pec.regione.veneto.it



- ogni superficie destinata alle opere di mitigazione dovrà vincolarsi in modo che ne sia definita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare la destinazione come opera di drenaggio idraulico nel tempo (es. mediante atto notarile o vincolo comunale);
- in caso di sistemi di accumulo delle acque invasate, per utilizzo o trattamento, come le vasche di prima pioggia, si dovranno prevedere linee separate e non interferenti con quelle adibite alla mitigazione idraulica, e i relativi volumi non potranno essere considerati nel dimensionamento delle opere di mitigazione;
- le acque meteoriche dilavanti parcheggi e sedimi stradali, prima di essere recapitate al suolo, vengano sottoposte ad un processo di dissabbiatura e, se del caso, di disoleazione nelle precise modalità previste dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione del Veneto, artt. 37 e 39, in applicazione del D.Lgs. del 03/04/2006 n. 152;
- le opere di mitigazione non dovranno mai interagire con il massimo livello di falda;
- per zone umide con presenza di vegetazione o altri ingombri, si dovrà incrementare l'area destinata agli invasi di raccolta acque di modo sia tenuto sempre libero dai predetti ed efficiente un volume di invaso pari a quello calcolato per la compatibilità idraulica;
- ogni opera di mitigazione dovrà essere sottoposta a periodiche ed opportune attività di manutenzione dal richiedente in modo che questa possa conservare integra la propria efficienza. Tali opere, relativamente all'art.50, c.1, lett. h della L.R. n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio" ed alla delibera di cui all'oggetto, sono definite opere di urbanizzazione primaria e come tali vanno considerate e trattate.

Si precisa che il presente atto è rilasciato ai fini di valutazione di compatibilità idraulica con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio; non sostituisce in alcun modo pareri di concessione/autorizzazione idraulica o di tipo sismico, paesaggistico, ambientale, ecc. che risultino necessari.

Per le finalità contenute nella D.G.R.V. n. 2948 del 06/10/2009, si sottolinea che tale parere costituisce provvedimento definitivo a tutti gli effetti.

Distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Giovanni Paolo Marchetti

EQ Opere Idrauliche Ufficio 2 – Compatibilità Idraulica
Responsabile: Ing. Giovanni Maderni - giovanni.maderni@regione.veneto.it
Referente istruttoria: Rag. Fiorella Sella tel.: 0444/337805 – fiorella.sella@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da GIOVANNI PAOLO MARCHETTI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione: Uffici Territoriali Per Il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza codice struttura 8800110900
Contrà Mure S. Rocco 51 – 36100 Vicenza Tel. 0444337811 – Fax 0444337867
e-mail: geniocivilevi@regione.veneto.it PEC: geniocivilevi@pec.regione.veneto.it